

Общество с ограниченной ответственностью

«Вышний Волочек-Спецстрой»

171166 г. Вышний Волочёк, ул. Мира, 66. ИНН 6908007347 КПП 690801001 БИК 042809679
Счёт № 40702810563310100511 «Сбербанк России» отделение №8607 г. Тверь
к/счёт 301018107000000000679. Код ОКОНХ 61124 Код ОКАТО 28414000000 ОКПО 57805611
Тел./факс – (48233) 5-20-51, бухгалтерия: 5-21-56; E-mail: Vvolochek.spetzstroj@yandex.ru

20.12.2021 № 222-А
На № 3469/3470 от 16.12.2021

Руководителю Управления
земельно-имущественных отношений
и жилищной политики администрации
Вышневолоцкого городского округа
В.А. СПИРИДОНОВОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ООО «Вышний Волочек - Спецстрой» дает согласие на подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения проектируемого объекта (жилой дом), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 69:39:0250130:6, площадью 689 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Тверская область, Вышневолоцкий городской округ, г. Вышний Волочек, ул. 5-я Пролетарская, д. 11. (Разрешенное использование земельного участка – в целях индивидуального жилищного строительства) с предполагаемым объемом водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды 12 м³/мес. при выполнении следующих технических условий:

1. Дополнительно получить технические условия в Управление Жилищно-коммунального хозяйства дорожной деятельности и благоустройства Администрации Вышневолоцкого городского округа.
2. Выполнить проект в организации, имеющей допуск к работам, в области подготовки проектной документации. Согласовать проект в ООО «Вышний Волочек - Спецстрой». Один экземпляр проекта предоставляется в ООО «Вышний Волочек - Спецстрой» и используется при осуществлении технического надзора за строительством, при приемке и вводе в эксплуатацию устройств и сооружений и присоединения к системам водоснабжения и канализации.
3. Водоснабжение объекта возможно осуществить путем подключения к действующему водопроводу с точной подключения расположенной в колодце, расположенном в районе указанного адреса. В колодце предусмотреть устройство запорной арматуры и пожарного гидранта.
4. Напор в месте присоединения в магистральному водопроводу - 16 м.вод.ст.
5. Проектом предусмотреть установку коммерческого узла учета питьевой воды.
6. Плата (тариф) за подключение не установлена.
7. Работы по прокладке трубопроводов, сооружений и приборов на них выполняет организация, имеющей допуск к работам, в области строительства.
8. Абонент несет ответственность за сохранность и техническое состояние проектируемого водопровода и узла врезки, в случае выхода из строя которых все ремонтные работы производятся за счет абонента.
9. К работе по прокладке сетей водоснабжения заказчик приступает после оформления документации необходимой для проведения земляных работ. (ТУ УЖКХ Администрации ВГО, согласованный проект, ордер на проведение земляных работ, согласования с организациями, чьи коммуникации могут быть в зоне проведения земляных работ). О начале проведения земляных работ заказчик ставит в известность ООО «Вышний Волочек - Спецстрой» за 3-ое суток. Прокладка сетей оформляется актом на скрытые работы. Водопроводные сети и устройства до пуска в эксплуатацию подлежат промывке, дезинфекции и гидравлическому испытанию в присутствии представителя ООО «Вышний Волочек - Спецстрой», производителя работ абонента, о чем составляются соответствующие акты.
10. Перед вводом в эксплуатацию устройства и сооружения для присоединения к сетям водопровода должны быть приняты от заказчика представителем ООО «Вышний Волочек- Спецстрой» с проверкой их соответствия выданным техническим условиям. Один экземпляр исполнительной документации передается ООО «Вышний Волочек - Спецстрой».
11. Отведение стоков от объекта организовать в локальный герметичный септик. Откачиваемые стоки должны транспортироваться на очистные сооружения канализации города.
12. Присоединение к действующим сетям производится при наличии справки о выполнении технических условий и актов на скрытые работы, подписанных представителем ООО «Вышний Волочек - Спецстрой». Работа по присоединению выполняет только организация, обслуживающая действующие сети.
13. Технические условия действительны 3 года.

Ген. директор

С.П. Марковский

